



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO: “PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANDREA DI VERCELLI: LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DIALISI ” C.I.G. 6958650BA1

Richiesta di chiarimenti n. 13 – marzo 2017

Quesito: “....., volevamo sapere se le canalizzazioni previste per il reparto in oggetto, poste esternamente alla struttura, e rivestite con lana minerale e finitura in alluminio, devono essere realizzate in lamiera zincata o in acciaio inox. La domanda sorge perché sulla relazione specialistica dell'impianto si parla di canali in lamiera zincata, mentre sul computo viene riportata la voce di prezzario relativa ai canali in acciaio inox. Sull'elenco prezzi non compaiono nessuna delle due voci, ma solo quella relativa a dei canali circolari verniciati con smalto e coibentati (?). Attendo cortese riscontro, Grazie.”.

Risposta: In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali, quanto previsto negli elaborati grafici e nella relazione tecnica prevale sul computo.